

Oznaczenia aparatów	Q1	F1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Opis	Rozłącznik główny	Ochronnik przepięciowy wraz z zabezpieczeniem	Wskaźnik fazy L1 wraz z zabezpieczeniem	Wskaźnik fazy L2 wraz z zabezpieczeniem	Wskaźnik fazy L3 wraz z zabezpieczeniem	Zabezpieczenie UPS 1 (5kVA)	Zabezpieczenie UPS 2 (5kVA)	Zabezpieczenia klimatyzatora nr 1	Zabezpieczenia klimatyzatora nr 2
Przekrój kabla	10	10	1,5	1,5	1,5	4	4	4	4
Typ kabla	YDY	LgY	LgY	LgY	LgY	LgY	LgY	LgY	LgY

Info-Projekt IT
Spółka z o.o.

SP_ZOZ_Przeworsk

Rys.nr18_Serwerownia_Rozdzielnica_Widok

Nr. projektu:		C		F	
Nr. rysunku:	18	B		E	
		A		D	
Data:		Autor:	Michal Magdon	Nr. akrusza:	1 / 2

Oznaczenia aparatów	Q9	Q10							
Opis	Rezerwa	Rezerwa							
Przekrój kabla	-	-							
Typ kabla	-	-							

Info-Projekt IT Spółka z o.o.

SP_ZOZ_Przeworsk

Rys.nr18_Serwerownia_Rozdzielnica_Widok

Nr. projektu:		C		F	
Nr. rysunku:	18	B		E	
		A		D	
Data:		Autor:	Michal Magdon	Nr. akrusza:	2 / 2