PP=+7,60
PP=+7,60
PP=+3,44
PP=+4,10
PP=+8,10
40°
SP.2%
SP.2%
SP.2%
SP.2%
SP.2%
SP.2%
W3.1
100m3/h
W3.3
100m3/h
W3.2
100m3/h
W2.4
50m3/h
W2.5
50m3/h
W3.4
100m3/h
B-1
W2.3
50m3/h
W2.2
50m3/h
W2.1
50m3/h
960m3/h
W1-1
3x110m3/h
W5-5
W6-5
W4-6
W4-5
otwór 185x185
PP=+8,10
1320m3/h
PP=+8,10
PP=+6,78
KW2
KW3
PP=+7,94
PP=+8,10
PP=+7,94
PP=+8,10
PP=+7,90
PP=+6,70
PP=+6,88
1
2
3
4
5
6
7
8
ø133x4
Rury prowadzone
pod stropem piętra
POMOST OBSŁUGOWY
POD AGREGAT CHŁODNICZY
300
222
2370kg
311

Branża Klimatyzacja	PROWENT SERWIS 50-077 Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 29A			
	LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE UL. PIĘKNA 56B/7 50-506 WROCŁAW TEL. (0-71) 336-58-56, (0-602) 155-194			
	Imię i nazwisko		Nr upr.	Podpis
Główny proj.	arch. Piotr Ligaszewski		18/89/UW	
Projektant	mgr inż. H. Studenny		405/77/Wwm	
Sprawdził	mgr inż. D. Michałkiewicz		579/89/UW	
Rysował	K. Przekop			
Obiekt	SP ZOZ W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA 16 SZPITAL REJONOWY W PRZEWORSKU – BUD. "B"			
Tytuł rys.	RZUT DACHU			
Data	Branża	Stadium	Skala	Nr rys.
	WENT	PW	1:100	4