

Uczestnicy postępowania
Przetargowego

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk
ul. Szpitalna 16**

Dotyczy udzielenia zamówienia : **wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie
Poradni Matki i Dziecka**

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 P.Z.P Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Dotyczy poz. nr.19 i 16- posadzki z wykładziny Tarkett - prosimy o podanie parametrów wykładziny (rodzaj, , grubość, nr. koloru)

Odpowiedź

Wykładzina ma być rulonowa tarkietowa o gr, 2 mm w koralach jasnych intensywnych ułożonych na podłodze we wzory , kolorystyka uzgodniona zgodnie z pkt. 21 SIWZ

Pytanie 2

Dotyczy poz. nr.24 i 20- prosimy o bardziej szczegółowe określenie robót liczonych w tej pozycji (rodzaj listew osłaniających).

Odpowiedź

Należy uwzględnić listwy progowe mosiężne.

ZAMAWIAJĄCY